



# Comune di Calascibetta

(Provincia Regionale di Enna)

Via Conte Ruggero 14 – 94010 Calascibetta

www.comunecalascibetta.gov.it

AREA TECNICA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 709 del 01-07-2020

**OGGETTO**            **DIRETTIVE SUI LAVORI DI REALIZZAZIONE STRUTTURE CIMITERIALI  
NEL NUOVO CIMITERO -MODIFICA DETERMINA N. 186/2020**

## **IL RESPONSABILE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI**

Vista la proposta numero 284 del 01-07-2020

Vista la Determina Sindacale n. 5/2020 con la quale vengono assegnate le responsabilità delle aree con posizioni organizzative per l'Area Tecnica;

Visto il Bando per la Concessione di nuove aree nel Cimitero comunale del 29/8/2017 pubblicato all'Albo online in data 29/9/2017 e successivamente reiterato;

Visto che sono state presentate n. 95 istanze per la concessione di nuove aree cimiteriali;

Vista la Delibera di G.M. n. 14 del 19/02/2020 con la quale si dà mandato al Dirigente Tecnico di porre in essere tutti gli atti consequenziali per l'assegnazione delle aree cimiteriali e la stipula dei relativi contratti di concessione dando atto, altresì, che la durata della concessione è fissata in anni 99 art.12 del regolamento comunale per l'assegnazione dei suoli ed in conformità all'art.92 C.1 del D.P.R. n.285/90;

Considerato che necessita regolare la costruzione delle strutture cimiteriali;

Che è stato fatto un tavolo tecnico con i liberi professionisti locali per stabilire criteri, modalità e indicazioni affinché vi sia una edilizia cimiteriale più omogenea possibile senza andare in contrasto con l'ambiente circostante e le norme in materia;

Ritenuto di dover formalizzare i suddetti criteri costruttivi stabiliti;

Che con Determina n. 186 del 25/02/2020 sono state emanate le direttive sui lavori di realizzazione strutture cimiteriali nel nuovo cimitero

Considerato che è necessario integrare tali direttive con ulteriori chiarimenti sulle modalità progettuali e costruttive

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente O.EE.LL.

### **DETERMINA**

**Modificare la Determina n. 186 del 25/02/2020 come segue :**

Approvare i criteri, le modalità e indicazioni costruttive delle strutture cimiteriali da realizzare nel nuovo cimitero come meglio sotto riportati:

- 1) Al fine di garantire l'integrità delle strutture dei viali e le loro finiture è vietato accedere, all'interno del cimitero, con mezzi meccanici ( camion, escavatori, pale, etc) il cui peso a pieno carico è superiore a 3.000 Kg.
- 2) Le coperture dovranno essere realizzate a falde inclinate, con pendenza doppia, unica solo per le strutture a 5 loculi, nel rispetto dei limiti di gronda e di colmo imposti dal regolamento esistente, e secondo quanto previsto nello schema allegato alla presente per farne parte integrante con l'accortezza che lo sgrondo delle acque piovane deve avvenire dal lato dei viali (le acque dovranno essere incanalate fino al vialetto pavimentato principale). I pluviali dovranno essere in rame o in lamierino verniciato colore rame del diametro non inferiore a cm. 8. La copertura potrà essere protetta da manto in coppi di colore beige.
- 3) Per le finiture esterne si dovranno usare intonaci ed elementi in marmo nell'ambito della seguente classificazione o comunque di materiali con colori assimilabili:

#### **Intonaci:**

*Beige*

*Giallo ocre  
Giallo paglierino*

**Marmi:**

*bianco di carrara*

*botticino*

*travertino*

*Bianco*

*Colori previsti nel 1° ambito*

*per la zona storica*

*ardesia*

*graniti colorati*

*pietra locale*

*perlato di Sicilia o simili*

*rosso di Sicilia*

4) Le cappelle dovranno essere idoneamente illuminate ed areate direttamente dall'esterno a mezzo di vetrate dalla linea semplice, con montanti sottili in ferro, rame o bronzo e alluminio (ad eccezione di quello anodizzato). Gli stessi materiali devono essere utilizzati anche per le finiture delle strutture a vespaio.

5) È fatto obbligo durante la realizzazione, delle edicole e delle cappelle, mantenere l'allineamento del prospetto principale con le tombe confinanti.

6) Sono consentiti aggetti e sporgenze non superiori a cm. 20.

7) I giunti che si realizzano in verticale o in copertura, tra tombe limitrofe dovranno essere curati dai confinanti con la messa in opera di scossaline metalliche o altro sistema idoneo per evitare l'infiltrazione di acqua piovana. Le spese sostenute dovranno essere divise equamente tra i confinanti. E' fatto obbligo, a chi costruisce dopo, contattare il confinante per la realizzazione di dette opere.

8) Per tutte le tipologie, di tombe previste, si possono realizzare gli ossari posti nella sotto-copertura nel rispetto dei regolamenti vigenti.

Dare atto che la presente determina verrà pubblicata nel sito dell'Ente ed avrà valore di atto di regolamentazione dei lavori nel nuovo cimitero.

**IL RESPONSABILE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI  
MAZZA NICOLÒ**

SCHEMI PROSPETTI

